

KURZBERICHT



Für die Firma

Baltic Fenster und Türen GmbH
Hohe Koppel 1; 25842 Langenhorn

prüfte das Informations- und Technologie-Center unter der Prüfnummer

PN 133 00301

eine Schiebetür mit Festverglasung mit der Produktbezeichnung Sicherheits- Tür WK 2 auf ihre einbruchhemmenden Eigenschaften.

Angaben zum Probekörper:

Angriffseite:	Schließseite
Außenabmessungen ¹⁾:	2000 mm x 2150 mm
Profilsystem:	KBE
Rahmenmaterial:	PVC
Konstruktionsfugen:	12 mm
Beschlag:	Sicherheitsbeschlag ROTO Patio Z
Verglasung:	Mehrscheibenisolierverglasung A3 / 29 mm Dicke
Prüfdatum:	29. Juni 2005
zugelassene weitere Ausführungsvarianten:	sind zulässig, sofern eine gesonderte gutachtliche Stellungnahme vorliegt

) Gemäß DIN V ENV 1627-1630 (April 1999) sind folgende Abweichungen von der geprüften Größe ohne gutachtliche Stellungnahme zulässig: a) in der Breite +10%; -20%, b) in der Höhe +10%; -20 %, c) die Eckabstände zwischen den Ecken und den äußeren Verriegelungspunkten dürfen nicht vergrößert werden. d) der maximale Abstand zwischen den Verriegelungspunkten darf nicht größer werden, als bei der geprüften Größe.

**Die Anforderungen an eine einbruchhemmende Tür nach
DIN V ENV 1627-1630 (April 1999) der Klassifizierung WK 2 wurden erfüllt.
Die Tür hat die Prüfung erfolgreich bestanden**

Leitung Informations- und Technologie-Center

Anlage und Gegenstand dieses Kurzberichtes ist die Montageanleitung.

Roto Frank AG
Informations- und Technologie-Center
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

